



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2474675
(任务编号)

产品名称: 半导体保护用快速熔断体

型 号: TGRS4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 半导体保护用快速熔断体 型号: TGRS4 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-01-04 完成日期: 2017-02-10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGRS4
 Un: AC500/690V
 In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A
 额定分断能力: 120kA/AC500V, 50kA/690V
 分断范围和使用类别: aR

主检: 王炜 签字:  日期: 2017-02-28

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2017-02-28

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-02-28



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2. 原 3C 认可报告编号: 00901-A2015CCC0308-2133435;
3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;
4. 原 3C 证书编号: 2015010308812706;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。