



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304657231

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

## 产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

TGR1-38, TGRH-38, TGRK-38

Uimp:6kV;Ui:690V;Ue:AC690V;Ie:9-13A,12-18A,17-25A,23-32A,30-38A;脱扣级  
别:10A;极数:3P;外壳防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NO,1NC;Ith:5A;AC-15:  
Ue/Ie:220V/1.64A,380V/0.95A;DC-13: Ue/Ie:220V/0.15A;

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月12日 有效期至:2029年07月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

