



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1143594

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3-125

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



安全型式试验报告

样品名称：塑料外壳式断路器 型号：TGM3-125 商标：/ 样品数量：29 只 样品来源：送样 收样日期：2024-02-27 完成日期：2024-03-12	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号
试验依据标准： GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》	
试验结论：依据 GB/T14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGM3-125C、TGM3-125E、TGM3-125N、TGM3-125L、TGM3-125S、TGM3-125M、TGM3-125H、TGM3-125R； Ui：1000V；Uimp：8kV；Ue：AC380/400/415V；50/60Hz； In：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A； 过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式； AC380/400/415V：C型：Ics：36kA、Icu：36kA；E型：Ics：40kA、Icu：40kA； N型：Ics：40kA、Icu：50kA；L型：Ics：50kA、Icu：50kA； S型：Ics：50kA、Icu：70kA；M型：Ics：70kA、Icu：70kA； H型：Ics：70kA、Icu：100kA；R型：Ics：100kA、Icu：100kA； 脱扣级别：16A、20A、25A、32A：10；40A、50A、63A、80A、100A、125A：20； 选择性类别：A类；极数：3P、4P、3P+N；适用于隔离（3P+N除外） 配用的辅助触头 OF3M12，报警触头 SD3M12：1N01NC、2N02NC； Ui：690V；Ith：5A；AC-15：AC380/400/415V/0.3A；DC-13：DC110/220/250V/0.15A；	
主检：倪德军	日期：2024-04-18
审核：倪德军	日期：2024-04-18
签发：王建标	日期：2024-04-18
备注	试品编号：见附页1



附页1

TGM3-125CP/3350	3P	AC415V	125A	固定式: #1-1
TGM3-125C/3300	3P	AC415V	125A	固定式 (Ii=8In) : #1-2
TGM3-125C/3300	3P	AC415V	125A	固定式 (Ii=6In) : #1-3
TGM3-125L/33502	3P	AC415V	125A	插入式 (电动机保护脱扣级别 20) : #2
TGM3-125L/33002	3P	AC415V	32A	固定式 (电动机保护脱扣级别 10) : #23
TGM3-125CZ/4350	4P	AC415V	125A	插入式: #3
TGM3-125L/4320	4P	AC415V	125A	固定式: #4
TGM3-125C/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #5
TGM3-125C/3300	3P	AC415V	16A	固定式: #6
TGM3-125E/3348	3P	AC415V	125A	固定式: #7
TGM3-125N/3355	3P	AC415V	125A	固定式: #8
TGM3-125L/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #9 (低分断)
TGM3-125L/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #10 (高分断)
TGM3-125S/3328	3P	AC415V	125A	固定式: #11
TGM3-125M/3300	3P	AC415V	125A	插入式: #12
TGM3-125H/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #13
TGM3-125R/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #14
TGM3-125C/4300B	4P	AC415V	125A	固定式: #15
TGM3-125L/4300C	4P	AC415V	125A	固定式: #16
TGM3-125C/4300B	4P	AC415V	125A	固定式: #17
TGM3-125L/4300C	4P	AC415V	125A	固定式: #18
TGM3-125C/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #19
TGM3-125C/3300	3P	AC415V	125A	固定式: #20
TGM3-125CP/3355	3P	AC415V	125A	固定式: #21
TGM3-125CP/3355	3P	AC415V	125A	固定式: #22
TGM3-125C/3N300A	3P+N	AC415V	125A	固定式: #23 (拍照核查)
TGM3-125C/3N300D	3P+N	AC415V	125A	固定式: #24 (拍照核查)
TGM3-125CZ/33502	3P	AC415V	125A	插入式 (电动机保护) 板前接线: #25 (拍照核查)
TGM3-125CZ/33502	3P	AC415V	125A	插入式 (电动机保护) 板后接线: #26 (拍照核查)

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY240036
首页	√	2	01601-DWRY240036
报告组成	√	1	01601-DWRY240036
安全型式试验报告	√	224	01601-DWRY240036
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验