



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687159

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1N-63M/2、TGQ1N-63H/2、TGQ1N-63M/3、TGQ1N-63M/4、TGQ1N-63H/3、TGQ1N-63H/4;
Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(2P)、AC400V(3P、4P)/50Hz; Ie: 10A, 16A, 20A, 25A,
32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; M 型: Icn: 6kA; Icm: 9.2kA(主开关为: TGB1N-63,
TGB3-63); H 型: Icn: 10kA; Icm: 17kA(主开关为: TGB3H-63); 电器级别: CB 级; 转换
方式: ATSE; RTSE(仅智能型带通讯控制); 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 27 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687159

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG Q 1N - 63 □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1)企业特征代号
(2)自动转换开关电器
(3)设计序号
(4)壳架等级额定电流(A)
(5)分断能力代号：M(基本型)；H(高分断型)
(6)极数：2-二极、4-四极 3-三极、4-四极
(7)控制器型号：A 标准型；B 智能型
(8)通讯可选(无代号：不带通讯)；T 带通讯(只有智能型可选通讯)
(9)控制器工作模式：无代号：电网-电网；F：电网-发电机(仅智能型可选)
(10)控制器动作方式：无代号：自投自复；S：自投不自复(仅智能型可选)
(11)可选功能(W：消防联动位置反馈；Z：转换拒动报警；C：错接线报警；G：故障报警输出)
标准型无可选功能
(12)瞬时脱扣器类型：C：配电保护型；D：动力保护型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司