



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302787808

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

TGHRT17N-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: 415V(AC-23B), 690V(AC-21B); Ith=Ie: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A;
Iq: 100kA(AC415V), 50kA(AC690V); 使用类别: AC-23B(415V), AC-21B(690V); 极数: 3P;
50Hz/60Hz; 外壳防护等级: IP20 (接线端子除外)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 19 日 有效期至: 2030 年 06 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

