



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4687415
(任务编号)

产品名称: 剩余电流装置模块

型号: Vigi-MH

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：剩余电流装置模块 型 号：Vigi-MH 商 标：/ 样品数量：7 台 样品来源：送样 收样日期：2025-02-17 完成日期：2025-05-26		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市 经济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： Vigi-MH; Uimp: 8kV; Ui: 1250V; Ue: AC415V; In: ≤250A; IΔn: 30mA(仅非延时型)、 100mA、500mA、1A、2A; IΔno=0.5IΔn; 额定剩余动作类型：A 型; Icc: 65kA; IΔc: 16.25kA; 极数：3P、4P; 一次导线结构：端子型; 配合用断路器： TeM7-125、TeM7-250、TeM7-125HU、TeM7-250HU, CCC 证书号：2024010307636452; TeM7E-125L、TeM7E-125M、TeM7E-125H、TeM7E-125S、TeM7E-125R、TeM7E-160L、 TeM7E-160M、TeM7E-160H、TeM7E-160S、TeM7E-160R、TeM7E-250L、TeM7E-250M、 TeM7E-250H、TeM7E-250S、TeM7E-250R, CCC 证书号：2024010307636450		
主检：高吉林 日期：2025-05-26		 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2025 年 6 月 5 日
审核：张明斌 日期：2025-06-04		
签发： 日期：2025-06-05		
备注：示波图编号原则：S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形), D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路 系统), ZZ(直流综合系统)。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0013
首页	√	1	02501-25DQ0013
报告组成	√	1	02501-25DQ0013
安全型式试验报告	√	69	02501-25DQ0013-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验