

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0305-4792814
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC 级)

型 号: TGQ3L-250

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



样品名称：自动转换开关电器 型 号：TGQ3L-250 商 标：/ 样品数量：3 样品来源：企业送样 收样日期：2025-06-24 完成日期：2025-06-25	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGQ3L-250; Ui: 800V; Uimp: 8kV(主体); Uimp: 2.5kV(控制器); Ith: 250A; Ue: AC400V/415V; Ie: 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 使用类别: AC-33A; Iq: 120kA; Icw: 10kA、通电时间: 60ms; Icm(峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 50Hz/60Hz																
主检：朱 琳 签名：朱琳 日期：2025-06-26	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 06 月 26 日															
审核：蔡益州 签名：蔡益州 日期：2025-06-26																
签发：马 琳 签名：马琳 日期：2025-06-26																
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图																
<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[18]Icw 通电时间变更，结构未变</td><td>Icw: 10kA、通电时间: 30ms</td><td>Icw: 10kA、通电时间: 60ms</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010305680244</td></tr><tr><td>原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td><td>C-06801-1CY240266、 C-06801-1C250167</td></tr><tr><td colspan="3">说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>		变更信息	变更前	变更后	[18]Icw 通电时间变更，结构未变	Icw: 10kA、通电时间: 30ms	Icw: 10kA、 通电时间: 60ms	原证书编号	2024010305680244		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1CY240266、 C-06801-1C250167	说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后														
[18]Icw 通电时间变更，结构未变	Icw: 10kA、通电时间: 30ms	Icw: 10kA、 通电时间: 60ms														
原证书编号	2024010305680244															
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1CY240266、 C-06801-1C250167														
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C251380
首页	√	1	C-06801-1C251380
报告组成	√	1	C-06801-1C251380
安全型式试验报告	√	19	C-06801-1C251380-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C251380

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验