



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646772

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、
TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBKLG-125、TGBKLG-125H、
TGBKLA-125、TGBKLA-125H、TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBDLG-125、TGBDLG-125H、
TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBGLG-125、TGBGLG-125H、TGBGLA-125、TGBGLA-125H、
TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLG-125、TGBHLG-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H、
TGBGLE-125G、TGBGLE-125HG；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 06 月 18 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307646772

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、TGB1NLA-125、
TGB1NLA-125H、TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLE-125、
TGBKLE-125H、TGBKLG-125、TGBKLG-125H、TGBKLA-125、TGBKLA-125H、
TGBDLE-125、TGBDLE-125H、TGBDLG-125、TGBDLG-125H、TGBGLE-125、
TGBGLE-125H、TGBGLG-125、TGBGLG-125H、TGBGLA-125、TGBGLA-125H、
TGBHLE-125、TGBHLE-125H、TGBHLG-125、TGBHLG-125H、TGBHLA-125、
TGBHLA-125H、TGBGLE-125G、TGBGLE-125HG；

Ue: AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); Ui:
690V; Uimp: 4kV; Uimp: 6kV(仅 TGBGLE-125G、TGBGLE-125HG); In: 63A、
80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 普通型: Icu=Ics: 6kA; H 型:
Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; $I\Delta n=30\text{mA}$ 、50mA、75mA、100mA、300mA/AC 型、
A 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 普通型: $I\Delta m=2\text{kA}$; H 型: $I\Delta m=2.5\text{kA}$; 选
择性类别: A 类; TGB1NLE-125、TGB1NLE-125S、TGB1NLE-125H、
TGB1NLA-125、TGB1NLA-125H、TGBKLE-125、TGBKLE-125H、TGBDLE-125、
TGBDLE-125H、TGBGLE-125、TGBGLE-125H、TGBGLE-125G、TGBGLE-125HG、
TGBGLA-125、TGBGLA-125H、TGBKLA-125、TGBKLA-125H、TGBHLE-125、
TGBHLE-125H、TGBHLA-125、TGBHLA-125H 极数: 1P+N (一个保护极, 带
不可开断中性线, 不适用于隔离用)、2P (适用于隔离用)、3P (适用于隔离用)、
3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P (适用于隔离用);
TGB1NLG-125、TGB1NLG-125H、TGBKLG-125、TGBKLG-125H、
TGBDLG-125、TGBDLG-125H、TGBGLG-125、TGBGLG-125H、TGBHLG-125、
TGBHLG-125H 极数: 1P+N (一个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离
用)、2P (适用于隔离用)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307646772

证书附页: 第 2 页 共 2 页

TG B □ □-125 □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 小型类断路器
- (3) 设计序号 1N、K、G、D、H
- (4) 特殊派生代号: LE: 电子式剩余电流动作断路器
LG: 带过压保护功能电子式剩余电流动作断路器
LA: 电子式 A 型剩余电流动作断路器
- (5) 壳架等级额定电流 (A)
- (6) 短路分断能力级别: 6kA (无代号), 10kA (代号 H)
- (7) 专有代号: 普通市场 (无代号)、S (专用市场), G (工业定制 6kV)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司