



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC标志认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他

申请编号： V2025CQC012020-1338560
(任务编号)

产品名称： 电弧故障保护断路器

型 号： TGAFFD-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电弧故障保护断路器 型 号: TGAFFDD-63 商 标: TENGGEN 样品数量: 60 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-04-27 完成日期: 2025-06-06	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 31143-2014 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGAFFDD-63 Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics: 6000A; Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极常通) 不适用于隔离	
主检: 张晟晖	日期: 2025.06.11
审核: 冯林	日期: 2025.06.11
签发: 庄晓丽	日期: 2025.06.11
(检测机构名称、盖章) 2025 年 06 月 11 日	
备注: 无。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2025CQC012020-1338560
首页	√	1	00901-V2025CQC012020-1338560
报告组成	√	1	00901-V2025CQC012020-1338560
安全型式试验报告	√	84	00901-V2025CQC012020-1338560
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验