国家强制性产品认证试验报告

■新申请	○変更	监督	复审	□其他:
------	-----	----	----	------

申请编号: A2025CCC0302-4785172

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 隔离开关

号: TGHX3S-63P/4M、 TGHX3S-63P/3M

标: / 商

数 量: 5

收样日期: 2025-06-26

完成日期: 2025-07-03

样品来源: 企业送样

委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址:浙江省嘉兴市秀洲区中山 西路 2777 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M; Ui: 1100V; Uimp: 8kV; Ith: 63A; TGHX3S-63P/4M: Ue: DC480V, DC600V; Ie: DC-PV1: 50A (DC600V); DC-PV2: 32A (DC600V), 45A (DC480V); TGHX3S-63P/3M: Ue: DC480V, DC600V、DC800V、DC1000V、DC1100V; Ie: DC-PV1: 50A (DC600V)、 40A(DC800V), 30A(DC1000V), 23A(DC1100V); DC-PV2: 45A(DC480V), 32A (DC600V), 20A (DC800V), 12.5A (DC1000V), 8.5A (DC1100V); Icw: 0.76kA/1s; Icm: 1.4kA; 使用类别: DC-PV1、DC-PV2; 接线方式: 3P 外形、4P 外形 (详见直流接线图); 外壳防护等级: IP20(除接线端子外)

主检: 冯丽萍 签名: XXX

日期: 2025-07-04

签发:马琳签名: 马孙 日期: 2025-07-06

审核: 傅 炳 签名: 〈] 日期: 2025-07-05 浙江省机电产品质量检测所 有限公司

2025年07月06日

备注:示波图编号原则:操作性能寿命—S图:接通分断—T图:预期波—Y图

变更信息	变更前	变更后		
[18]污染等级变更	2级	<i>3 级</i>		
[18]产品接线端子处	见报告编号 "C-06801-1C240398"的 P7	见报告编号 "C-06801-1C251322" 的 P8 产品		
绝缘件结构变更	产品接线端子处照片	接线端子处照片		
原证书编号	2024010302638855			
原证书检测机构/报		C-06801-1CY230796		
告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1CY231273		
石 溯 了		C-06801-1C240398		
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效				