

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2025CCC0302-4771815
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHX3S-63P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：隔离开关	委托人：浙江天正电气股份有限公司	
型 号：TGHX3S-63P	委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	
商 标：/	生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司	
数 量：5	生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	
收样日期：2025-06-05	生产企业：浙江天正智能电器有限公司	
完成日期：2025-06-16	生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	
样品来源：企业送样		
试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGHX3S-63P ； Ui ： 1500V ； Ith ： 63A ； Ue/Ie ： 600V/800V/850V/1000V/1100V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A/40A/45A/50A/63A 、 1200V/1250V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A/40A 、 1500V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A；Uimp: 8kV；Icw: 0.76kA/1s；Icm: 1.4kA；使用类别：DC-PV1，DC-PV2；极数：2 层、3 层、4 层、5 层、6 层、8 层、9 层；IP20(除接线端子外)		
主检：朱 琳 签名：  日期：2025-06-25		浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 06 月 25 日
审核：蔡益州 签名：  日期：2025-06-25		
签发：马 琳 签名：  日期：2025-06-25		
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图		
变更信息	变更前	变更后
[18]污染等级变更	2 级	3 级
[18]产品接线端子处绝缘件变更		
原证书编号	2024010302723451	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C241807
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		