



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0304-4749863


(任务编号)

产品名称: 家用交流接触器

型 号: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、
TGCH1N-63□、TGCHK-32□、
TGCHK-40□、TGCHK-63□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 家用交流接触器 型 号: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、TGCH1N-63□、TGCHK-32□、TGCHK-40□、TGCHK-63□ 商 标: / 样品数量: 32 台 样品来源: 送样 收样日期: 2025.05.19 完成日期: 2025.05.30		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号							
试验结论: 依据 GB/T 17885-2016 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、TGCH1N-63□、TGCHK-32□、TGCHK-40□、TGCHK-63□; Ui: 500V ; Uimp: 4kV; Ith: 63A; Ue: AC250V (1P、2P)、AC400V (3P、4P) ; TGCH1N-32、TGCHK-32: Ie: 32A (AC-7a)、12A (AC-7b) ; TGCH1N-40、TGCHK-40: Ie: 40A (AC-7a)、15A (AC-7b) ; TGCH1N-63、TGCHK-63: Ie: 63A (AC-7a)、20A (AC-7b) ; 使用类别: AC-7a、AC-7b; Us: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V、AC250V, 50/60Hz; 极数: 1P、2P、3P、4P									
主检: 俞俊杰 签名:  日期: 2025.06.24		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称章盖章) 2025年06月24日							
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.06.24									
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.06.24									
备注	该申请为变更申请, 具体变更情况如下:								
	变更内容	变更前	变更后						
	主触头组合方式变更	主触头数量常开、常闭组合方式有: 10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22, 31	主触头数量常开、常闭组合方式有: 10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22, 31, 04						
	原证书编号	2024010304671871							
	原报告编号及检测单位	V-14201-DC2403493、V-14201-DC211591、C-14201-DC192067 (中检质技检验检测科学研究院有限公司)							
根据以上变更进行试验, 本报告须与原报告合并使用方为有效。									
样品编号: <table><tr><td>#1~#16: TGCH1N-6304</td><td>#30: TGCHK-6304</td></tr><tr><td>#17: TGCH1N-4004</td><td>#31: TGCHK-4004</td></tr><tr><td>#18~#29: TGCH1N-3204</td><td>#32: TGCHK-3204</td></tr></table>				#1~#16: TGCH1N-6304	#30: TGCHK-6304	#17: TGCH1N-4004	#31: TGCHK-4004	#18~#29: TGCH1N-3204	#32: TGCHK-3204
#1~#16: TGCH1N-6304	#30: TGCHK-6304								
#17: TGCH1N-4004	#31: TGCHK-4004								
#18~#29: TGCH1N-3204	#32: TGCHK-3204								