

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2025CCC0307-4760969
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: TGWD-1600、TGWD-1600H、
TGWD-1000、TGWD-1000H

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



样品名称: 万能式断路器 型 号: TGWD-1600、TGWD-1600H、 TGWD-1000、TGWD-1000H 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-05-30 完成日期: 2025-06-16		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号																	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGWD-1600、TGWD-1600H、TGWD-1000、TGWD-1000H: Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V; In: TGWD-1000、TGWD-1000H: 200A、400A、630A、800A、1000A; TGWD-1600、TGWD-1600H: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; TGWD-1600、TGWD-1000 型: Ue: AC380/400/415V, Icu: 50kA, Ics: 50kA, Icw: 42kA/1s; Ue: AC660/690V, Icu: 36kA, Ics: 36kA, Icw: 36kA/1s; TGWD-1600H、TGWD-1000H 型: Ue: AC380/400/415V, Icu: 66kA, Ics: 55kA, Icw: 55kA/1s; Ue: AC660/690V, Icu: 42kA, Ics: 42kA, Icw: 36kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz; 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用于隔离																			
主检: 林吕杰 签名:  日期: 2025-06-16		浙江省高低压电器产品质量检验中心 2025 年 06 月 17 日																	
审核: 朱浩然 签名:  日期: 2025-06-17																			
签发: 李孟 签名:  日期: 2025-06-17																			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图																		
	<table><tr><td>变更信息</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>动触头尺寸</td><td>10mm×4mm×2.2mm</td><td>10mm×4mm×1.5mm</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307687147</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">见 P8 页 5 产品认证情况</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省高低压电器产品质量检验中心</td><td rowspan="2">17001-NPC0307-22091601</td></tr><tr><td>国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)</td></tr></table>			变更信息	变更前	变更后	动触头尺寸	10mm×4mm×2.2mm	10mm×4mm×1.5mm	原证书编号	2024010307687147		已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心	17001-NPC0307-22091601	国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)
	变更信息	变更前	变更后																
	动触头尺寸	10mm×4mm×2.2mm	10mm×4mm×1.5mm																
	原证书编号	2024010307687147																	
	已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况																	
原证书检测机构/报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心	17001-NPC0307-22091601																	
	国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)																		
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																			