

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：



申请编号：A2025CCC0307-4749845

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：TGB3LEM-40、TGB3LAM-40

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：剩余电流动作断路器 型 号： TGB3LEM-40 、 TGB3LAM-40 商 标： / 样品数量： 81 样品来源： 企业送样 收样日期： 2025-04-30 完成日期： 2025-06-15	委托人： 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商)： 浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址： 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业： 浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司 生产企业地址： 浙江省温州市乐清市经济 开发区中心大道 288 号
试验结论： 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGB3LEM-40、TGB3LAM-40；Ui： 500V；Uimp： 4kV；Ue： AC110V/120V、AC230V/240V；In： 6A、10A、16A、20A、25A、32A、 40A；瞬时脱扣类型： B 型、C 型特性；TGB3LEM-40： IΔn： 30mA、 50mA/AC 型；TGB3LAM-40： IΔn： 30mA、50mA/A 型；电子式；IΔm： 500A；Ics： 6000A；Icn： 6000A；极数： 1P+N（带一个保护极，N 极可开 闭，适用于隔离用）；适用频率： 50/60Hz	
主检：高云燕 签名：  日期： 2025-06-20	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 06 月 23 日
审核：蔡益州 签名：  日期： 2025-06-20	
签发：马 琳 签名：  日期： 2025-06-23	
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图	