



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673075

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGBDLE-63、TGBXLE-63; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N, 2P); AC380V/400V/415V(3P, 3P+N, 4P); In: 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣器类型: C 型; I Δ n: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA; AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m: 2000A; 分断能力: Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭, 不隔离)、4P (带四个保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 06 日 有效期至: 2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

