

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2025CCC0307-4808891



(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：TGBD-63N、TGBD-63、TGBX-63

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 小型断路器 型号: TGBD-63N、TGBD-63、TGBX-63 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-07-18 完成日期: 2025-07-22		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号																					
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格																							
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBD-63N 、 TGBD-63 、 TGBX-63 U_i : 690V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC220V/230V/240V(1P、2P) 、 AC380V/400V/415V(3P、4P); I_n: 40A、50A、63A; 瞬时脱扣特性: C 型; $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A; 极数: 1P (带一个保护极)、2P (带两个保护极)、3P (带三个保护极)、4P (带四个保护极); 频率: 50/60Hz																							
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2025-07-23		浙江省机电产品质量检测所有 限公司 2025 年 07 月 24 日																					
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-07-24																							
签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-07-24																							
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;																							
<table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[4]在证书上增加同种产品其它型号;</td><td>TGBD-63N、TGBD-63</td><td>TGBD-63N、TGBD-63、TGBX-63</td></tr><tr><td>[18]型号解释变更</td><td> $TG \cdots B \cdots D \cdots 63 \cdots \square \cdots$ (1) (2) (3) (4) (5) (1)→企业特征代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号 (4)→壳架等级额定电流(A) (5)→特殊代码 (N 表示额定短路分断能力: 6kA 或无标注表示专用渠道) </td><td> $TG \cdots B \cdots \square \cdots 63 \cdots \square \cdots$ (1) (2) (3) (4) (5) (1)→企业特征代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号(以 D 系列为主, X 系列为特殊指定渠道) (4)→壳架等级额定电流(A) (5)→特殊代码 (N 表示额定短路分断能力: 6kA 或无标注表示专用渠道) </td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307673276</td></tr><tr><td rowspan="2">原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所</td><td>C-06801-1C200039</td></tr><tr><td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td><td>C-06801-1C214088、C-06801-1C222202</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>				变更信息	变更前	变更后	[4]在证书上增加同种产品其它型号;	TGBD-63N、TGBD-63	TGBD-63N、TGBD-63、 TGBX-63	[18]型号解释变更	$TG \cdots B \cdots D \cdots 63 \cdots \square \cdots$ (1) (2) (3) (4) (5) (1)→企业特征代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号 (4)→壳架等级额定电流(A) (5)→特殊代码 (N 表示额定短路分断能力: 6kA 或无标注表示专用渠道)	$TG \cdots B \cdots \square \cdots 63 \cdots \square \cdots$ (1) (2) (3) (4) (5) (1)→企业特征代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号(以 D 系列为主, X 系列为特殊指定渠道) (4)→壳架等级额定电流(A) (5)→特殊代码 (N 表示额定短路分断能力: 6kA 或无标注表示专用渠道)	原证书编号	2024010307673276		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C200039	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C214088、C-06801-1C222202	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																					
[4]在证书上增加同种产品其它型号;	TGBD-63N、TGBD-63	TGBD-63N、TGBD-63、 TGBX-63																					
[18]型号解释变更	$TG \cdots B \cdots D \cdots 63 \cdots \square \cdots$ (1) (2) (3) (4) (5) (1)→企业特征代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号 (4)→壳架等级额定电流(A) (5)→特殊代码 (N 表示额定短路分断能力: 6kA 或无标注表示专用渠道)	$TG \cdots B \cdots \square \cdots 63 \cdots \square \cdots$ (1) (2) (3) (4) (5) (1)→企业特征代号 (2)→小型断路器 (3)→设计序号(以 D 系列为主, X 系列为特殊指定渠道) (4)→壳架等级额定电流(A) (5)→特殊代码 (N 表示额定短路分断能力: 6kA 或无标注表示专用渠道)																					
原证书编号	2024010307673276																						
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C200039																					
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C214088、C-06801-1C222202																					
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																							