



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307687147

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGWD-1600, TGWD-1600H, TGWD-1000, TGWD-1000H: U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e :
AC380/400/415V, AC660/690V; I_n :

TGWD-1000, TGWD-1000H: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A; TGWD-1600, TGWD-1600H:

200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A TGWD-1600, TGWD-1000 型: U_e :

AC380/400/415V I_{cu} : 50kA, I_{cs} : 50kA, I_{cw} : 42kA/1s; U_e : AC660/690V I_{cu} : 36kA, I_{cs} : 36kA,
 I_{cw} : 36kA/1s; TGWD-1600H, TGWD-1000H 型: U_e : AC380/400/415V I_{cu} : 66kA, I_{cs} : 55kA,
 I_{cw} : 55kA/1s; U_e : AC660/690V I_{cu} : 42kA, I_{cs} : 42kA, I_{cw} : 36kA/1s; 使用类别: B 类; 极
数: 3P, 4P; 过电流脱扣器类型: 电子式 配用的辅助触头: 4 组转换触头 6 组转换触头, I_{th} :
6A; AC-15 U_e/I_e : AC230V/1.3A、AC400V/0.25A DC-13 U_e/I_e : DC110V/0.55A、
DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 15 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

