



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025260307000265

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江良泰电气有限公司
浙江省温州市乐清市新光工业区新光大道199号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器(MCCB)
DZ20Y-400; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; In: 250A、315A、350A、400A;
Ics: 35kA; Icu: 50kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; 极数:
3P; 适用于隔离用; 产品型号解释见附页。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月25日 有效期至: 2030年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

刘媛

上海添唯认证技术有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025260307000265

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ 20 Y - 400 / 3 300
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 塑料外壳式断路器
- (2) 设计序号
- (3) 一般型
- (4) 壳架等级电流 (A): 400
- (5) 极数: 3: 3P
- (6) 配电保护

本页为证书附页，应与证书主页同时使用

上海添唯认证技术有限公司

