



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 模式

申请编号: A2025CCC0307-4761023
(任务编号)


产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-225

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-225 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-07-10 完成日期: 2025-08-01		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 哥伦电气有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路 161 号	
试验结论: 原获证(2024010307662660)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2024010307662660)产品, 产品描述一致、内部结构一致			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ20Y-225; Ue: AC380/400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV In: 160A, 180A, 200A, 225A; Y 型: Ics: 6kA, Icu: 12kA; 选择性类别: A 类; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式 极数: 3P; 适用于隔离			
主检: 林吕杰 签名:  时间: 2025-08-01		浙江省高低压电器产品质量 检验中心 2025 年 08 月 01 日	
审核: 朱浩然 签名:  时间: 2025-08-01			
签发: 李孟 签名:  时间: 2025-08-01			
备注	ODM 认证信息详见附页。		

附页

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	哥伦电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
生产者（制造商） 名称	哥伦电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人、生产者 （制造商）地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 纬十二路 161 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型 号	GDM20Y-225、GDM20Y-225G	DZ20Y-225
母证书编号	2024010307662660	
母证书检测机构/ 报告编号	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）	17001-NPC0307-23021602

说明：本试验报告引用编号为“17001-NPC0307-23021602”的报告，仅修改了委托人名称、地址，生产者（制造商）名称、地址，产品除型号命名不同外，其余参数均一致，产品未发生变化。