



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0305-4747271

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、
TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0305-4747271 样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-1000、TGLD-1250、 TGLD-1600、TGQKP-1000、 TGQKP-1250、TGQKP-1600 商 标:  数 量: 7 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-06-24 完成日期: 2025-07-15	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发 区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600、TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600; U_e: AC400V; U_i: 1000V (主回路)、400V (控制回路、辅助回路); U_{imp}: 12kV (主回路)、4kV (控制回路、辅助回路); I_{th}: 1000A (TGLD-1000、TGQKP-1000), 1250A (TGLD-1250、TGQKP-1250), 1600A (TGLD-1600、TGQKP-1600); I_e: 630A、700A、800A、1000A (TGLD-1000、TGQKP-1000), 1250A (TGLD-1250、TGQKP-1250), 1600A (TGLD-1600、TGQKP-1600); 使用类别: AC-33iB; I_{cm}(峰值): 67.2kA; I_{cw}: 32kA/60ms; I_q: 90kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P;		
主检: 孟佳炜 签名:	日期: 2025-08-26	(检测机构名称、盖章) 2025 年 08 月 26 日
审核: 陆林林 签名:	日期: 2025-08-26	
签发: 黄 芳 签名:	日期: 2025-08-26	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容和原 CCC 认证情况见附页;		

附页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
2	壳体（底座）、转轴、触头、主触头弹簧供应商更名	乐清东海电器有限公司 一二三电气有限公司 浙江金莱勒电气有限公司	乐清东海电器有限公司 一二三电气有限公司 浙江金莱勒电气股份有限公司
3	触头牌号变更	T2	T3
4	微处理器牌号变更	ATMEGA8	STC8H4K32TL
5	微处理器供应商变更	ATMEL 公司	江苏国芯科技有限公司
6	集成电路供应商变更	TI（德州仪器）	广东华冠半导体有限公司
7	转换动作时间变更	3s±10%	2.8s±10%
产品 CCC 认证情况:			
原 CCC 证书编号		2024010305687160	
原报告检测机构		苏州电器科学研究院股份有限公司	报告 编号
		浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			