



产品认证证书

证书编号: CQC25020485790

发证日期: 2025 年 09 月 10 日
有效期至: 2030 年 09 月 09 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 低压无功综合测控仪 (低压无功功率自动补偿控制器)
TG-8CKHI $I_s \leq 5A$; $U_s = 230V$; $U_e = 400V$; $U_i = 690V$; 50Hz; IP30-操作面 IP40; 控制物理量: 功率因数;
补偿类别: 动态补偿; 控制 (补偿) 相数: 混合补偿 (分相、三相混合补偿); 工作场所: 户内; 输出方式: 无触点输出, 谐波超限保护值: 按电流总谐波畸变率 THDi 设置, 在 5%-50% 之间可调, 按电压总谐波畸变率 THDu 设置, 在 5%-40% 之间可调

产品标准和技术要求 JB/T9663-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462128-2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>