



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687158

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

转换开关电器 (CB 级)

TGQ1N-800L/3、TGQ1N-800M/3、TGQ1N-800L/4、TGQ1N-800M/4; Ui: 800V; Ue: AC400V;
Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ie: 630A, 700A, 800A; 使用类别: AC-33B; Icm(峰
值): L: 105kA; M: 154kA; Icn: L: 50kA; M: 70kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE,
RTSE; 极数: 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 11 日 有效期至: 2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687158

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG Q 1N - 800 □ / □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) Q: 自动转换开关电器
- (3) 1N: 设计序号
- (4) 800: 壳架电流 (A)
- (5) □: 分断能力代号 (L: 基本型、M: 较高型)
- (6) □: 极数: 3-三极, 4-四极
- (7) □: 结构形式: Y (一体式), 无代号 (分体式) 仅智能型
- (8) □: 控制器型号 (A: 经济型; B: 标准型; C: 智能型)
- (9) □: 通讯可选 (无代号: 不带通讯; T: 带通讯 (只有智能型可选通讯))
- (10) □: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (经济型无))
- (11) □: 控制器动作方式 (无代号: 自投自复; S: 自投不自复 (经济型无))
- (12) □: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警;
G: 故障报警输出 (经济型无可选功能))

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司