



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0305-4747239



(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器 (PC 级)

型 号: TGLD-2000、TGLD-2500、TGLD-3200

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGLD-2000、TGLD-2500、 TGLD-3200 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025.06.20 完成日期: 2025.06.30		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心 大道 288 号	
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2024 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLD-2000、TGLD-2500、TGLD-3200; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主体), 4kV(控制器); Ith: 2000A、2500A、3200A; Ue: AC400V, 50Hz; Ie: 2000A、2500A、3200A; 使用类别: AC-33iB; Icw: 55kA/60ms; Icm (峰值): 121kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极 数: 3P、4P			
主检: 俞俊杰 签名:  日期: 2025.08.08		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称章盖章) 2025年08月08日	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.08.08			
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.08.08			
备注	该申请为变更申请, 具体变更见附页		

附 页			
该申请为变更申请，具体变更如下：			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.11-2016	GB/T14048.11-2024
2	触头牌号变更	T2	T3
5	转换动作时间变更	2.9s±10%	2.7s±10%
产品认证情况：			
原证书编号		2024010305687204	
原报告编号及检测机构		02501-21DQ0060-S（福建省产品质量检验研究院）	
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			
样品编号：			
#1~#5: TGLD-3200/4P 3200A			
#6: TGLD-2000/4P 2000A			

检