



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305680410

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1NP-630、TGQ1NP-800；Ui：1000V；Uimp：12kV(主回路)、2.5kV(辅助、控制回路)Ith：
630A、800A；Ue：AC400/415V；Ie：250A、315A、350A、400A、500A、630A、700A、800A；
使用类别：AC-33B；Icw：25kA/1s(630A)、32kA/1s(800A)；Icm(峰值)：52.5kA(630A)、
67.2kA(800A)；电器级别：PC 级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P；型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 27 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305680410

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

TG Q 1N P - □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)企业特征代号

(2)自动转换开关电器

(3)设计序号

(4)PC 级

(5)壳架等级额定电流 (A): 630、800

(6)极数: 3: 3P; 4: 4P

(7)控制器型号: A: 经济型; B: 标准型

(8)控制器工作模式: 无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (仅标准型可选)

(9)可选功能: W: 消防联动位置反馈; 默认显示为无代号 (经济型无可选功能)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司