



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4833420


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGBD-125

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGBD-125 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2025.08.18 完成日期: 2025.08.30		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号																															
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																																	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBD-125; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ue: AC220/230/240V(1P)、AC380/400/415V(2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; lcs: 6kA; lcu: 6kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极); 50/60Hz; 适用于隔离																																	
主检: 章羿 签名:  日期: 2025.09.16		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2025年09月16日																															
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.09.16																																	
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.09.16																																	
备注	样品编号: <table><tr><td>#1~#4:</td><td>TGBD-125</td><td>4P</td><td>125A</td><td>C 型脱扣</td></tr><tr><td>#5~#6:</td><td>TGBD-125</td><td>4P</td><td>125A</td><td>D 型脱扣</td></tr><tr><td>#7~#8:</td><td>TGBD-125</td><td>4P</td><td>63A</td><td>C 型脱扣</td></tr><tr><td>#9~#10:</td><td>TGBD-125</td><td>3P</td><td>125A</td><td>C 型脱扣</td></tr><tr><td>#11~#12:</td><td>TGBD-125</td><td>2P</td><td>125A</td><td>C 型脱扣</td></tr><tr><td>#13~#14:</td><td>TGBD-125</td><td>1P</td><td>125A</td><td>C 型脱扣</td></tr></table>			#1~#4:	TGBD-125	4P	125A	C 型脱扣	#5~#6:	TGBD-125	4P	125A	D 型脱扣	#7~#8:	TGBD-125	4P	63A	C 型脱扣	#9~#10:	TGBD-125	3P	125A	C 型脱扣	#11~#12:	TGBD-125	2P	125A	C 型脱扣	#13~#14:	TGBD-125	1P	125A	C 型脱扣
#1~#4:	TGBD-125	4P	125A	C 型脱扣																													
#5~#6:	TGBD-125	4P	125A	D 型脱扣																													
#7~#8:	TGBD-125	4P	63A	C 型脱扣																													
#9~#10:	TGBD-125	3P	125A	C 型脱扣																													
#11~#12:	TGBD-125	2P	125A	C 型脱扣																													
#13~#14:	TGBD-125	1P	125A	C 型脱扣																													

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2506359
首页	√	1	C-14201-DC2506359
报告组成	√	1	C-14201-DC2506359
安全型式试验报告	√	85	C-14201-DC2506359
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验