



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2025CCC0305-4834910

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ3L-2000

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0305-4834910 样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ3L-2000 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-09-28 完成日期: 2025-09-28	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 无锡韩光电器股份有限公司 生产企业地址: 无锡惠山经济开发区洛社配套区西区 迎春路 1-1 号
试验结论: 原获证(母证书号: 2024010305678699)产品依据 GB/T 14048.11-2024 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: 2024010305678699)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ3L-2000; U _e : AC400V; U _i : 1000V(主回路)、500V(控制回路); U _{imp} : 12kV(主回路)、4kV(控制回路); I _{th} : 2000A; I _e : 100A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; 使用类别: AC-33A; I _{cm} (峰值): 121kA; I _{cw} : 90kA/1s; I _q : 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 3P+N, 4P。	
主检: 周烽烽 签名:	日期: 2025-09-29
审核: 陆林林 签名:	日期: 2025-09-29
签发: 黄 芳 签名:	日期: 2025-09-29
(检测机构名称、盖章) 2025 年 09 月 29 日	
备注: 1、本自动转换开关电器的手动转换功能, 仅可无载操作, 手动操作前先切断全部电源。 2、ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。	

