



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305687466

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ3P-400III、TGQKPs-400III; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 400A; Ue: AC400V/50Hz;
Ie: 250A、315A、350A、400A; 使用类别: AC-33B; Icw: 10kA/30ms; Icm (峰
值): 17kA; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P;
控制回路、辅助回路: Ui: 400V; Uimp: 4kV; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 10 月 10 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305687466

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TG Q □ □ - 400 □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) TG: 企业特征代号

(2) Q: 自动转换开关电器

(3) 3/K: 设计序号

(4) 电器级别: P 代表 PC 级, Ps 代表 PC 级升级款

(5) 400: 约定发热电流 (A)

(6) 工作位置: III (三个工作位置)

(7) 极数: 3-3P、4-4P

(8) 安装形式: Y (一体式), 无代号 (分体式)

(9) 控制器类型: C (基本型), CZ (智能型)

注: 智能型可选配通讯, “CZT”表示带通讯功能

(10) 控制模式: 无代号: 自投自复 (电网-电网)

S: 自投不自复 (电网-电网)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司