

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4826167


(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: TGB1NLE-40、TGBKLE-40、
TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、
TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、
TGBGLG-40、TGBHLG-40

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 漏电断路器 型 号: TGB1NLE-40、 TGBKLE-40、TGBDLE-40、 TGBGLE-40、TGBHLE-40、 TGB1NLG-40、TGBKLG-40、 TGBDLG-40、TGBGLG-40、 TGBHLG-40 数 量: 6 收样日期: 2025-08-18 完成日期: 2025-08-27 样品来源: 企业送样		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、 TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40; Ue: AC220V/AC230V/AC240V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、 16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; IΔn: 30mA、 50mA; AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔm: 2000A; Icn=Ics: 4500A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 适用 频率: 50/60Hz; TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40 带 过电压保护 Uvo:280±14V; 适用频率: 50/60Hz			
主检: 高云燕 签名:  日期: 2025-09-04		浙江省机电产品质量检测 所有限公司 2025 年 09 月 11 日	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-09-04			
签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-09-11			
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图;			
变更信息		变更前	
[18]适用频率变 更, 产品结构未变		50Hz	
原证书编号		2024010307667981	
已获证型号规格		见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报 告编号		浙江省机电产品质量检测所有限公司	
		C-06801-1C212601、C-06801- 1C241556	
		浙江省机电产品质量检测所	
		C-06801-1C180076、C-06801- 1C170651、C-06801-1C161376	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C251620
首页	√	1	C-06801-1C251620
报告组成	√	1	C-06801-1C251620
安全型式试验报告	√	21	C-06801-1C251620-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C251620

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验