



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: A2025CCC0305-4834920

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ3L-6300

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0305-4834920 样品名称: 自动转换开关电器 型号: TGQ3L-6300 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-09-27 完成日期: 2025-09-27	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 无锡韩光电器股份有限公司 生产企业地址: 无锡惠山经济开发区洛社配套区西区 迎春路 1-1 号
试验结论: 原获证(母证书号: 2024010305678697)产品依据 GB/T 14048.11-2024 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: 2024010305678697)产品的描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ3L-6300; U _e : AC400V; U _i : 1000V(主回路)、500V(控制回路); U _{imp} : 12kV(主回路)、4kV(控制回路); I _{th} =I _e : 4000A, 5000A, 6300A; 使用类别: AC-33A; 电器级别: PC 级; I _q : 120kA; I _{cw} : 100kA/1s; I _{cm} (峰值): 230kA; 控制转换的方式: ATSE; 极数: 3P, 3P+N, 4P。	
主检: 周烽烽 签名:	日期: 2025-09-28
审核: 陆林林 签名:	日期: 2025-09-28
签发: 黄 芳 签名:	日期: 2025-09-28
(检测机构名称、盖章) 2025 年 09 月 28 日	
备注: 1、本自动转换开关电器的手动转换功能, 仅可无载操作, 手动操作前先切断全部电源。 2、ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页。	

附页		
ODM 委托人与母证书的信息:		
获证模式	母证书	ODM 申请
委托人名称	无锡韩光电器股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路 1-1 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	WHKQ9-6300, WHKQ18-6300	TGQ3L-6300
母证书编号	2024010305678697	
母报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	浙江方圆检测集团股份有限公司 国家电器安全质量检验检测中心(浙江) (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
母报告编号	03601-A-16B0539-S 03601-A-16B0880-S 03601-A-16B1389-S	
	02401-1911901035-S 02401-2011922179-S 02401-2111922095-S	
	02402-23119Y22111-S 02402-25119Y03004-S	
说明：本试验报告引用编号为 03601-A-16B0539-S、03601-A-16B0880-S、03601-A-16B1389-S、02401-1911901035-S、02401-2011922179-S、02401-2111922095-S、02402-23119Y22111-S、02402-25119Y03004-S 的报告，仅修改了委托人、生产者名称、地址，与 03601-A-16B0539-S、03601-A-16B0880-S、03601-A-16B1389-S、02401-1911901035-S、02401-2011922179-S、02401-2111922095-S、02402-23119Y22111-S、02402-25119Y03004-S 除产品型号、铭牌外，外形尺寸、内部结构、产品参数均一致，产品未发生变化。		