

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM



申请编号: A2025CCC0307-4870985

产品名称: 塑壳断路器

型 号: TGM3Rsec-250L/3、TGM3Rsec-250M/3

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：塑壳断路器 型号：TGM3Rsec-250L/3、 TGM3Rsec-250M/3 商 标：/ 样品数量：2 样品来源：企业送样 收样日期：2025-10-22 完成日期：2025-10-30	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江德菱科技股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清经济开发区浦南二路 36 号
试验结论：原获证(2024010307655922)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样品与原获证(2024010307655922)产品，产品描述一致、内部结构一致。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGM3Rsec-250L/3、TGM3Rsec-250M/3Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 250A (80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A 、225A 、250A 分级可调); 过电流脱扣器类型：电子式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离); 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC: Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.47A, DC-13: DC220V/0.15A; 配用的报警辅助触头: 1NO1NC: Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.47A, DC-13: DC220V/0.15A	
主检：龙 玺 签名：  日期：2025-11-03	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 11 月 04 日
审核：傅 炳 签名：  日期：2025-11-04	
签发：马 琳 签名：  日期：2025-11-04	
备注：见附件	

附件：

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	浙江德菱科技股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	浙江省乐清经济开发区浦南二路 36 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产者（制造商）	浙江德菱科技股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司
生产者（制造商）地址	浙江省乐清经济开发区浦南二路 36 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	CBRM5E-250LLCS/3、CBRM5E-250M LCS/3	TGM3Rsec-250L/3、TGM3Rsec-250M/3
母证书编号	2024010307655922	
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1CZ231986
说明：本试验报告引用编号为“C-06801-1CZ231986”的报告，仅修改了委托人、委托人地址、生产者(制造商)、生产者(制造商)地址，产品除型号命名不同外，其余参数均一致。		