



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305681358

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

转换开关电器

TGLD-100, TGQKP-100; Ue: AC400V; Ui: 690V (主回路)、400V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、4kV (控制回路); Ith: 100A; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33B; Icm (峰值): 13.6kA; Icw: 8kA/30ms; Iq: 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE、RTSE; 极数: 3P, 4P。

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305681358

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

TG □ - 100 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) TG: 企业特征代号

(2) 销售代号: (LD、QKP)

(3) 约定发热电流 (A): 100

(4) 极数: 3P; 3 极: 4P: 4 极

(5) 控制器代号: 无代号为基本型, A 为标准型, R 为遥控型

(6) 转换模式: 无代号为自投自复; S 为自投不自复 (仅基本型可选)

(7) 控制器工作模式: 无代号为电网-电网; F 为市电-发电, 默认转换延时 30s (仅基本型)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司