



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2025CCC0307-4830340

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5-250HU、TeM5-320HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号：TeM5-250HU、TeM5-320HU 商 标：TENGEN 样品数量：4 只 样品来源：企业送样 收样日期：2025-09-03 完成日期：2025-09-09		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开 发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中 心大道 288 号	
试验结论：依据 GB/T 14048.2 - 2020 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TeM5-250HU、TeM5-320HU; Ui: 1250V; Uimp: 12kV; Ue: AC690V、AC800V、AC1140V; TeM5-250HU: In: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、 225A、250A; TeM5-320HU: In: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、 225A、250A、320A; 过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式; 选择性类别：A 类；适用频率：50/60Hz; 脱扣级别：20（仅 AC800V）; AC690V: H 型: Icu: 65kA、 Ics: 65kA; AC800V : M 型 Icu: 40kA、 Ics: 36.5kA, H 型 Icu: 50kA、 Ics: 50kA; AC1140V: M 型 Icu: 15kA、 Ics: 12kA, H 型 Icu: 15kA、 Ics: 12kA; 极数：3P；产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件：欠压脱扣器: Us: AC220V、AC380V； 配用的辅助触头: 1NO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC: Ith: 3A； AC-15: AC380V/0.4A； DC-13: DC220V/0.15A;			
主检：温共磊 签名：  日期：2025-10-21		 浙江省检验检疫科学技术研究院 2025 年 10 月 21 日	
审核：倪小艳 签名：  日期：2025-10-21			
签发：王建新 签名：  日期：2025-10-21			
备注	样品编号： TeM5-320HUM/3300 固定式 3P Ue: AC1140V In: 320A: #1、#4 TeM5-320HUH/3300 固定式 3P Ue: AC690V In: 32A: #2 TeM5-250HUH/3300 固定式 3P Ue: AC690V In: 32A: #3		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250772
首页	√	1	01601-DWRY250772
报告组成	√	1	01601-DWRY250772
安全型式试验报告	√	48	01601-DWRY250772
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验