



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307680240

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

TGM2ALC-400M、TGM2ALC-400H; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 400A(Ir: 160A、200A、225A、250A、315A、350A、400A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; M 型: Icu: 65kA、Ics: 42kA; H 型: Icu: 85kA、Ics: 65kA; Icw: 5kA/1s; IΔ n: 30mA (仅非延时型)、50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF(可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔ m: 25%Icu; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s(仅延时型); 极数: 3P(4P 外形、不适用于隔离用)、3P+N(3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 配用的辅助触头 OF; 2NO2NC; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 10 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

