



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4796394
(任务编号)

产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器
型号: TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M、
TGM2ALC-125H

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



产品名称: 带自动重合闸功能的剩余电流 保护断路器 型 号: TGM2ALC-125L、 TGM2ALC-125M、 TGM2ALC-125H 商 标: / 样品数量: 2 台+5 台 (补) 样品来源: 送样 收样日期: 2025.07.11/09.08 完成日期: 2025.10.08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开 发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中 心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M、TGM2ALC-125H; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 125A(Ir: 65A、80A、100A、125A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: Icu: 35kA、 Ics: 25kA; M 型: Icu: 50kA、Ics: 35kA; H 型: Icu: 70kA、Ics: 50kA; Icw: 1.5kA/1s; I Δ n: 30mA(仅非延时型)、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、 1000mA(可调); 额定剩余动作类型: AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断 能力(I Δ m): 25%Icu; 选择性类别: A 类; 自动重合闸时间: 20s-60s(仅延时型); 极数: 3P(4P 外形、不适用于隔离用) 、3P+N(三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)	
主检: 上官培素 签名:  日期: 2025.10.22	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称 盖章) 2025年10月22日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2025.10.22	
签发: 曾征 签名:  日期: 2025.10.22	
备注	该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况详见附页。 样品编号: #1~#2: TGM2ALC-125L/3/Y 3P 125A #3~#7: TGM2ALC-125L/3/Y 3P 125A (补)

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	变更极数	3P+N（3 个保护极，N 极常通，不适用于隔离）	3P(4P 外形、不适用于隔离用)、 3P+N(3 个保护极，N 极常通，不适用于隔离)
2	增加总装配图	2TZD.259.6120	3P+N: 2TZD.259.6120、 3P: 2TZD.259.6419
3	增加电气原理图	0TZD.350.6124	3P+N: 0TZD.350.6124、 3P: 0TZD.350.6376
4	更新动静主触头安全件供应商	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 上海电器股份有限公司人民电器厂	温州宏丰电工合金股份有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 温州中希电工合金有限公司 上海电器股份有限公司人民电器厂
5	更新电子组件板安全件供应商	浙江大凡电子科技有限公司 浙江天正电气股份有限公司 浙江瑞谷电子科技有限公司 浙江聚创智能科技有限公司	浙江大凡电子科技有限公司 浙江聚创智能科技股份有限公司 浙江瑞谷电子科技有限公司 浙江天正电气股份有限公司
6	更新漏电脱扣器安全件供应商	浙江大凡电子科技有限公司 温州市思麦尔电气有限公司 浙江聚创智能科技有限公司 浙江瑞谷电子科技有限公司	浙江大凡电子科技有限公司 温州市思麦尔电气有限公司 浙江聚创智能科技股份有限公司 浙江瑞谷电子科技有限公司
7	压敏电阻变更	14K561	3P+N: 14K561 3P: 102K
产品认证情况:			
原证书编号		2024010307687167	
原报告编号及检测机构		C-06801-1C222908、C-06801-1C214732 (浙江省机电产品质量检测所有限公司)	
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			